

## 低騒音型・排ガス対策型発電機 発電機はデンヨー6型式を指定

国土交通省では12月13日付で、低騒音型・低振動型建設機械、排出ガス対策型建設機械の追加指定を行い、それぞれ告示した。

今回指定を受けた低騒音型建設機械は8機種・47型式（そのうち超低騒音は6機種・30型式）だった。そのうち、発電機はデンヨーが申請した3型式で、超低騒音2型式、低騒音1型式だった。今回分を含めた低騒音型発電機の累計は853型式（そのうち超低騒音型は709型式）となった。

なお、低振動型建設機械については、今回申請がなかった。

国土交通省では、建設工事の現場周辺における生活環境の保全を図り、建設工事の円滑な施工を図ることを目的として、低騒音型・低振動型建設機械の型式指定制度を、平成9年から実施している。

一方、第3次基準値適合の排出ガス対策型建設機械では、今回指定を受けたのは発電機を含む9型式で、そのうち、発電機はデンヨーが申請した3型式だった。今回分を含めた第3次基準値適合の排出ガス対策型発電機の累計は150型式となった。

建設機械による施工工事が大気環境に与える負荷の低減を目的として、第3次基準値適合の排出ガス対策型建設機械の型式指定制度を、平成18年から実施している。

問い合わせは国土交通省総合政策局公共事業企画調整課環境・リサイクル企画室（☎03-5253-8271）。

### 低騒音型発電機

申請社名	型式	定格容量	適用
デンヨー(株)	DCA-45USKE	45kVA	超低騒音型
デンヨー(株)	DCA-60USIE	60kVA	超低騒音型
デンヨー(株)	DCA-300LSKE	300kVA	低騒音型

### 排出ガス対策型発電機

申請社名	型式	定格容量	適用
デンヨー(株)	DCA-45USKE	1.16kVA	第3次基準値
デンヨー(株)	DCA-60USIE	1.37kVA	第3次基準値
デンヨー(株)	DCA-300LSKE	4.90kVA	第3次基準値

## 第79回自家発電設備認証委員会審議結果 (12月12日開催)

### サーベイランス

申請者等	対象品目	認証番号	登録形式	有効期限
日本車輛製造(株) 鳴海製作所	可搬形発電設備	R-D-30	2形式	H27.12.18
新潟原動機(株) 生産センター	常用防災兼用発電装置	K-D-05	3形式	H27. 4.18
西芝電機(株) 本社工場	防災用自家発電装置	B-D-18	26形式	H26. 9. 5
		B-T-18	5形式	
	常用自家発電装置	J-D-18	1形式	H29. 6.24

### 更新審査

申請者等	対象品目	認証番号	登録形式	有効期限
(株)アルティア -	非常動力装置	H-D-47	3形式	H31. 9. 5
三友工業(株) 小牧工場	防災用自家発電装置	B-D-100	5形式	H30.11. 3
日本車輛製造(株) 鳴海製作所	防災用自家発電装置	B-D-30	32形式	H30.12.21
新潟原動機(株) 生産センター	防災用自家発電装置	B-D-05	21形式	H30.11. 3
		B-T-05	7形式	