

平成26年度4月～6月 防災用自家発電装置メーカー別設置状況(適合マーク使用報告)

メーカー名	S		M		L		U		合 計		前年同月期合計		対前年増減率 (%)	
	台数	出力 (kW)	台数	出力 (kW)	台数	出力 (kW)	台数	出力 (kW)	台数	出力 (kW)	台数	出力 (kW)	台数	出力
ダイハツディーゼル(株)	1	63.7							1	63.7				
新潟原動機(株)					3	2,600.0	2	4,640.0	5	7,240.0	1	400.0	400.0	1710.0
三菱重工業(株)	87	3,553.1	16	3,724.0	2	1,800.0			105	9,077.1	79	8,292.0	32.9	9.5
ヤンマー(株)	1	100.0	9	3,040.0	17	12,500.0	4	4,800.0	31	20,440.0	20	13,860.0	55.0	47.5
シンフォニアテクノロジー(株)			2	667.0	1	700.0			3	1,367.0				
大洋電機(株)											1	500.0	-100.0	-100.0
デンヨー(株)	61	1,881.6	7	1,558.4					68	3,440.0	62	3,598.1	9.7	-4.4
株東芝			2	308.0	1	1,000.0	9	19,200.0	12	20,508.0	9	10,460.0	33.3	96.1
株東京電機	251	8,519.0	72	15,036.0	3	2,000.0			326	25,555.0	224	21,204.0	45.5	20.5
東洋電機製造(株)	1	72.0	1	120.0					2	192.0	7	1,178.0	-71.4	-83.7
西芝電機(株)					1	600.0			1	600.0	4	1,060.0	-75.0	-43.4
株日立製作所	2	50.4	3	640.0			2	3,100.0	7	3,790.4	4	298.4	75.0	1170.2
富士電機(株)	2	68.0	1	400.0	1	600.0			4	1,068.0	7	2,540.0	-42.9	-58.0
三菱電機(株)	95	3,977.2	20	3,794.0			1	1,600.0	116	9,371.2	112	11,878.4	3.6	-21.1
株明電舎	5	234.4	7	2,308.0	3	2,200.0	5	12,400.0	20	17,142.4	37	11,380.0	-45.9	50.6
株第一テクノ														
株オートカディーゼル														
日本車輛製造(株)	14	842.0	3	624.0	1	600.0			18	2,066.0	16	2,426.0	12.5	-14.8
オーハツ(株)	1	34.4	1	500.0					2	534.4				
三井造船マシナリー・サービス(株)											3	32.0	-100.0	-100.0
タイセイ電機(株)											1	28.0	-100.0	-100.0
西日本発電機(株)	260	11,133.8	45	8,167.2	2	1,224.0			307	20,525.0	227	17,070.6	35.2	20.2
株安川電機														
株栄興技研			1	144.0					1	144.0				
山洋電気(株)			2	320.0					2	320.0	1	80.0	100.0	300.0
川崎重工業(株)			6	2,400.0	4	2,800.0	7	22,000.0	17	27,200.0	27	53,000.0	-37.0	-48.7
三友工業(株)	7	270.4							7	270.4	4	132.8	75.0	103.6
キャタピラーイーストジャパン(株)														
ヤンマーエネルギーシステム(株)	359	16,124.6	155	32,635.0					514	48,759.6	547	53,547.3	-6.0	-8.9
三菱重工エンジンシステム(株)					1	800.0			1	800.0				
株日立パワーソリューションズ														
株やまびこ	7	224.8							7	224.8	2	50.0		
合 計	1154	47,149.4	353	76,385.6	40	29,424.0	30	67,740.0	1577	220,699.0	1395	213,015.6	13.0	3.6

注1) S、M、L、Uは、防災用自家発電装置の出力による分類を示す。
 S：100kW以下 M：100kW超500kW以下 L：500kW超1,000kW以下 U：1,000kW超

平成26年度4月～6月 防災用自家発電装置施設別設置状況(適合マーク使用報告)

施設種類	S		M		L		U		合 計		前年同月期合計		対前年増減率 (%)	
	台数	出力 (kW)	台数	出力 (kW)	台数	出力 (kW)	台数	出力 (kW)	台数	出力 (kW)	台数	出力 (kW)	台数	出力
劇場・映画館等	8	224.0	6	1,396.0					14	1,620.0	6	509.2	133.3	218.1
公会堂・集会場等	15	496.2	2	410.4					17	906.6	14	889.3	21.4	1.9
キャバレー等														
遊技場等	11	569.6							11	569.6	10	529.6	10.0	7.6
待合・料理店等	1	34.4							1	34.4				
飲食店	7	180.4							7	180.4				
百貨店・店舗	118	5,004.3	27	5,693.0	3	2,200.0			148	12,897.3	150	12,274.0	-1.3	5.1
旅館・ホテル	34	1,029.7	9	1,648.0			1	1,200.0	44	3,877.7	44	3,184.4		21.8
共同住宅等	34	1,387.0	21	3,866.4	1	800.0			56	6,053.4	87	8,539.7	-35.6	-29.1
病院等	79	3,661.4	64	16,529.0	13	9,224.0	3	3,600.0	159	33,014.4	92	15,443.0	72.8	113.8
福祉施設等	367	15,370.5	15	2,124.0					382	17,494.5	279	12,564.4	36.9	39.2
幼稚園等	14	425.2							14	425.2	20	933.0	-30.0	-54.4
学校類	27	1,361.6	22	4,765.0	2	1,200.0	2	3,600.0	53	10,926.6	28	4,776.8	89.3	128.7
図書館等	1	24.0							1	24.0	2	540.0	-50.0	-95.6
蒸気・熱気浴場	3	92.8							3	92.8	1	24.0	200.0	286.7
上記以外の公衆浴場	4	111.6							4	111.6	3	108.0	33.3	3.3
停車場・発着場	2	40.0							2	40.0	4	2,456.0	-50.0	-98.4
神社・仏閣	1	31.2	2	296.0					3	327.2	2	354.4	50.0	-7.7
工場・作業場	54	2,751.4	28	6,509.0	1	800.0			83	10,060.4	125	23,287.6	-33.6	-56.8
スタジオ	1	38.0							1	38.0	4	548.0	-75.0	-93.1
車庫・駐車場	1	24.0							1	24.0				
格納庫	1	25.0	1	120.0					2	145.0				
倉庫	7	435.2	7	1,524.0					14	1,959.2	21	4,014.2	-33.3	-51.2
各項以外の事業場	362	13,695.9	149	31,504.8	20	15,200.0	23	56,140.0	554	116,540.7	500	121,944.8	10.8	-4.4
複合用途ビル (店舗等含む)	1	44.0					1	3,200.0	2	3,244.0	1	37.6	100.0	8527.7
上記以外の複合用途ビル	1	92.0							1	92.0	1	37.6		144.7
地下街														
文化財											1	20.0	-100.0	-100.0
その他														
合 計	1154	47,149.4	353	76,385.6	40	29,424.0	30	67,740.0	1577	220,699.0	1395	213,015.6	13.0	3.6

注1) S、M、L、Uは、防災用自家発電装置の出力による分類を示す。
 S：100kW以下 M：100kW超500kW以下 L：500kW超1,000kW以下 U：1,000kW超