

第57回 自家発電設備認証委員会審議結果

製品認証

申請者等		対象品目	認証番号	登録形式	有効期限
(株)日立製作所	日立事業所	常用防災兼用発電装置	K-D-19	3形式	H27.4.18
新潟原動機(株)	生産センター	常用防災兼用発電装置	K-D-05	3形式	H27.4.18

製品認証更新

申請者等		対象品目	認証番号	登録形式	有効期限
(株)東芝	社会システム事業部	防災用自家発電装置	B-D-15 B-T-15	24形式 9形式	H27.5.8
(株)やまびこ	広島工場	防災用自家発電装置 可搬形発電設備	B-D-204 R-D-204	2形式 2形式	H27.12.18

サーベイランス

申請者等		対象品目	認証番号	登録形式	有効期限
(株)ヤンマー	特機エンジン事業本部	防災用自家発電装置	B-D-11 B-T-11	35形式 9形式	H26.2.28
		常用自家発電装置	J-D-11 J-C-11	1形式 1形式	
		常用防災兼用発電装置	K-D-11 K-C-11	7形式 4形式	
東洋電機製造(株)	滋賀工場	防災用自家発電装置	B-D-17 B-T-17	19形式 6形式	H26.2.28
(株)東京電機	本社工場	防災用自家発電装置	B-D-16 B-T-16	31形式 6形式	H26.12.19
(株)川本製作所	岡崎工場	非常動力装置	H-D-119	1形式	H25.5.11
(株)日立製作所	日立事業所	防災用自家発電装置	B-D-19 B-T-19	39形式 6形式	H26.5.9
新潟原動機(株)	生産センター	防災用自家発電装置	B-D-05 B-T-05	21形式 7形式	H25.11.3

国交省が発電機を追加指定

国土交通省は低騒音型建設機械として、デンヨー(株)、(株)小松製作所から申請のあった発動発電機8型式を
低騒音型発動発電機

申請社名	型式	定格容量	備考
(株)小松製作所	EG45BSS-3	45 kVA	超低騒音
デンヨー(株)	DCA-8LSX	8 kVA	超低騒音
デンヨー(株)	DCA-12LSX	12 kVA	超低騒音
デンヨー(株)	DCA-25LSK	25 kVA	超低騒音
デンヨー(株)	DCA-25LSIB	25 kVA	超低騒音
デンヨー(株)	DCA-220ESMB	220 kVA	超低騒音
デンヨー(株)	DAT-300LS	3 kVA	超低騒音
デンヨー(株)	DLW-300LS	11.4 kVA	超低騒音

排ガス対策型発動発電機

申請社名	型式	定格容量	備考
富永物産(株)	HIT-35CR3	35 kVA	第3次基準値
デンヨー(株)	DCA-8LSX	8 kVA	第3次基準値
デンヨー(株)	DCA-12LSX	12 kVA	第3次基準値
デンヨー(株)	DCA-25LSIB	25 kVA	第3次基準値
デンヨー(株)	DCA-25LSK	25 kVA	第3次基準値
(株)小松製作所	EG45BSS-3	45 kVA	第2次基準値
デンヨー(株)	DCA-220ESMB	220 kVA	第2次基準値

第3次適合排出ガス対策型黒煙浄化装置

申請社名	浄化装置の型式	エンジン出力	黒煙低減方式
DCL International Inc.	DCF5.9	328kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ

め、合計10機種・62型式(うち超低騒音型7機種・34型式)を追加指定し、3月30日付けで告示した。

一方、同省は排出ガス対策型建設機械として、第3次基準値適合分ではデンヨー(株)、富永物産(株)から申請のあった発動発電機5型式を含む合計7機種・21型式を、第2次基準値適合分では(株)小松製作所、デンヨー(株)から申請のあった発動発電機2型式を含めた合計2機種・3型式を追加指定した。また、第3次基準値適合黒煙浄化装置としてDCL International Inc.の1型式を追加指定した。なお、排出ガス対策型原動機の認定は今回はなかった。

内発協カレンダー

- ・委員会等開催情報(5月15日～6月14日)
- ・5月20日(木)：理事会・第35回通常総会・懇親会(ホテルグランドパレス)
- ・5月21日(金)：ガス専焼発電設備都市ガス供給系統評価委員会(内発協)