

低騒音型発動発電機 6型式を追加指定

国土交通省では9月28日付で、低騒音型建設機械として、44型式の追加指定を行い、同日付で告示しました。今回指定分を含めた累計は6,324型式となりました。そのうち、低騒音型発動発電機は、超低騒音型5型式を含む6型式でした。今回指定分を含めた累計は1,014型式となりました。

同省では、この型式指定制度を平成9年から実施しています。

なお、今回、低振動型建設機械の指定はありませんでした。

排出ガス対策型は3型式を指定

また、国土交通省では9月28日付で、第3次基準値に適合した、第3次排出ガス対策型建設機械として、11型式の追加指定を行い、同日付で告示しました。今回指定分を含めた累計は729型式となりました。そのうち、第3次排出ガス対策型発動発電機は3型式でした。今回指定分を含めた累計は223型式となりました。

同省では、この型式指定制度を平成18年から実施しています。

表1 低騒音型発動発電機

型 式	諸 元	申請社名	備考
PGW160SV-A1	定格容量 3.2 kVA	北越工業(株)	○
G2300AY-5	定格容量 2.0 kVA	ヤンマー建機(株)	○
G2300AY-6	定格容量 2.3 kVA	ヤンマー建機(株)	
DGW4X2DM	定格容量 11.4 kVA	(株)やまびこ	○
DCA-25LSKE-D2	定格容量 25 kVA	デンヨー(株)	○
DCA-45LSKE-D2	定格容量 45 kVA	デンヨー(株)	○

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

表2 排出ガス対策型発動発電機

会社名	型 式	諸 元	適用
(株)やまびこ	DGW4X2DM	定格容量 11.4kVA 定格電流 290A	第3次(基準値)
デンヨー(株)	DCA-25LSKE-D2	定格容量 25kVA	第3次(基準値)
デンヨー(株)	DCA-45LSKE-D2	定格容量 45kVA	第3次(基準値)

なお、今回、原動機（エンジン）及び黒煙浄化装置の認定はありませんでした。

問い合わせ先：国土交通省総合政策局公共事業企画調整課環境・リサイクル企画室
☎03-5253-8271