

## 第 59 回自家発電設備認証委員会審議結果

### 製品認証

事業者名	対象品目	認証番号	登録形式	有効期限
キャタピラージャパン(株)	防災用自家発電装置	B-D-102	1形式	H27.9.6

### 製品認証更新

事業者名	対象品目	認証番号	登録形式	有効期限
北越工業(株)本社工場	可搬形発電設備	R-D-60	2形式	H28.3.5
大洋電機(株)回転機システム工場	防災用自家発電装置	B-D-13	17形式	H27.11.6

### サーベイランス

事業者名	対象品目	認証番号	登録形式	有効期限
(株)明電舎エネルギーシステム事業部 回転機システム工場	防災用自家発電装置	B-D-23	23形式	H26.5.9
		B-T-23	10形式	
川崎重工業(株)明石工場	防災用自家発電装置	B-T-72	11形式	H26.7.4
西日本発電機(株)本社工場	防災用自家発電装置	B-D-45	16形式	H26.5.9

## 第 60 回自家発電設備認証委員会審議結果

### サーベイランス

事業者名	対象品目	認証番号	登録形式	有効期限
ダイハツディーゼル(株)守山工場	防災用自家発電装置	B-D-04	10形式	H26.2.28
		B-T-04	6形式	
	常用防災兼用発電装置	K-D-04	1形式	H25.3.2
三菱重工業(株)汎用機・特車事業本部	防災用自家発電装置	B-D-09	28形式	H26.7.4
		J-D-09	1形式	
	J-C-09	1形式		
	常用防災兼用発電装置	K-D-09	15形式	
		K-C-09	9形式	
	非常動力装置	H-D-09	3形式	
可搬形発電設備	R-D-09	2形式	H23.11.5	
ヤンマーエネルギーシステム(株)	防災用自家発電装置	B-D-111	32形式	H25.8.31
		K-D-111	6形式	
	常用防災兼用発電装置	K-C-111	1形式	
シンフォニアテクノロジー(株)豊橋製作所	防災用自家発電装置	B-D-12	27形式	H25.11.3
		B-T-12	6形式	

# 始動時の大量黒煙がゼロに！

非常用発電機用黒煙除去装置 モコキューブCTE(固定式) モコキャリアCTC(可搬式)

340kVA非常用発電機 (携帯電話中継局)



取付前

始動時の猛烈な黒煙

黒煙による定期点検時の苦情が解消！


- ①どんな運転条件・排気温度・使用燃料にも対応
- ②車両搭載3,000台以上の実績に裏付けられた耐久・信頼性
- ③シンプルな構造で損耗部品が少なく低ランニングコスト
- ④ディーゼルエンジン開発経験をベースにしたシステムを提案
- ⑤フィルターの清掃は年1回でOK



驚き！の性能

黒煙除去率99.97%以上

JIS D1101 (自動車用ディーゼルエンジン排気煙量測定方法) による



モコキューブCTE(固定式)



モコキャリアCTC(可搬式)

点検時のみ排気管出口に接続するだけで使用できるので設置工事が不要

移動が可能なので何台もの点検が必要なお客様に最適

デモンストレーションお問い合わせいたします。



モコキャリアCTC3 (可搬式)

JOB WITH DREAM  
COMOTEC 株式会社 **コモテック**

〒335-0011 埼玉県戸田市下戸田 2-30-16  
TEL: 048-432-1517 FAX: 048-432-1524  
http://www.comotec.co.jp E-mail: info@comotec.co.jp