

# 内発協の第5回認定更新を承認

## 2022年2月8日のJAB製品認定委員会

内発協では、「JIS Q 17065」規格に基づいて公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）が実施している認定審査を受けた結果、同規格との適合性について認められ、製品認証機関として認定されています。

4年間の認定有効期限（2022年3月31日まで）を迎えるのに先立ち、内発協では先頃、今回で5回目となる認定の「更新審査」を受審しました。

JABの審査員による「事務所審査（2021年10月12日・13日付け実施）」と「実地審査立

会（2021年11月12日付け実施）」が行われ、続いて、「製品認証の実行体制」、「評価及び認証業務の管理体制」、「認証業務の実行状況」などの数項目に関して、JABの審査員による継続的に審議が進められていました。

その結果、2022年2月8日に東京都内で開催された「JAB製品認定委員会」において、内発協から申請のあった「製品認証機関としての認定」の更新審査に関して、合格と判定され、「第5回 認定の更新」が承認されたので、報告します。

## 第126回自家発電設備認証委員会審議結果

申請事業者等	対象品目	認証番号		有効期限	審査の種類
JFEエンジニアリング(株) 鶴見製作所	常用防災兼用発電装置	K-C-75		2024. 2.29	サーベイランス
(株)日立製作所 日立事業所	防災用自家発電装置	B-D-19	B-T-19	2024. 5. 9	サーベイランス
	常用防災兼用発電装置	K-D-19		2026. 2.14	
川崎重工業(株) 明石工場	防災用自家発電装置	B-T-72		2024. 7. 4	サーベイランス
	常用防災兼用発電装置	K-T-72		2022.10.14	
デンヨー(株)	防災用自家発電装置	B-D-14	B-C-14	2024. 9. 5	サーベイランス
	可搬形発電設備	R-D-14		2025.12.18	
ニシハツ(株) 本社工場	防災用自家発電装置	B-D-45		2024. 5. 9	サーベイランス
東芝インフラシステムズ(株) 社会システム事業部	防災用自家発電装置	B-D-150	B-T-150	2025. 5. 8	サーベイランス
	常用防災兼用発電装置	K-D-150		2022.12.16	
6事業者	10対象品目	13認証番号			

▼認証番号の記号については次のとおり。

B：防災用自家発電装置、J：常用自家発電装置、K：常用防災兼用発電装置、H：非常動力装置、R：可搬形発電設備、D：ディーゼル機関、T：ガスタービン、C：ガス機関

▼有効期限の付与については次のとおり。

1. 審査の種類が「新規」の場合：会長決裁の日から起算して5年後の応答日の前日。
2. 審査の種類が「変更」の場合：有効期限の変更無し（新規又は更新時に付与された日）。
3. 審査の種類が「更新」の場合：有効期限の翌日から起算して5年後の応答日。
4. 審査の種類が「サーベイランス」の場合：有効期限の変更無し（新規又は更新時に付与された日）。